

Het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland,

Gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's en de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 van het Besluit veiligheidsregio's

Overwegende dat:

- Uw inrichting een inrichting is als bedoeld in artikel 7.1, onder a van het Besluit veiligheidsregio's hetgeen betekent dat uw inrichting kan worden aangewezen als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken.
- Voor uw inrichting een revisie van de omgevingsvergunning is afgegeven op 16 januari 2007 op grond waarvan gevaarlijke stoffen binnen de inrichting mogen worden opgeslagen en verwerkt.
- Wij op 1 november 2021 de aangepaste kennisgeving ontvingen van Tata Steel B.V, Locatie IJmuiden, conform artikel 6 lid 5 van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 . Deze herziene kennisgeving is opgesteld naar aanleiding van de periodieke 5 jaarlijkse review van het veiligheidsrapport. Onderdeel van deze kennisgeving is het herziene bedrijfsbrandweerrapport
- Uw rapportage over de bedrijfsbrandweer is geanalyseerd door Veiligheidsregio Kennemerland.
- Op grond van uw rapportage en analyse daarvan, het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland van oordeel is dat uw inrichting in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid zoals bepaald in artikel 7.3, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio's, wat blijkt uit de volgende geloofwaardige scenario's:
 1. Fakkelfeitel distributienet kooksofengas
 2. Lekkage sterkwater bij Kookgasfabriek 2
 3. Lekkage ammoniakopslag
- Er een bijzonder gevaar is voor de openbare veiligheid vanwege het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die schade kunnen toebrengen aan personen buiten de inrichting.
- De overheidsbrandweer niet is toegerust om industriële branden en of ongevallen met gevaarlijke stoffen effectief en voldoende snel te bestrijden.
- Op basis van de ambtelijke analyse een concept aanwijzingsbesluit is opgesteld, dat samen met de rapportage en de ambtelijke analyse voor advies is voorgelegd aan de wettelijke adviseurs (artikel 7.2, derde lid Besluit veiligheidsregio's). Hierop de volgende reacties zijn ontvangen:
 - Inspectie SZW, directie Major Hazard Control
Heeft gereageerd middels een brief met kenmerk 2204904/01, met de mededeling geen aanvulling of aanpassingen op het concept aanwijzingsbesluit te hebben
 - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Geen reactie ontvangen
 - College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk

Aanwijzing

- Geen reactie ontvangen
- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk Heeft gereageerd middels een brief met kenmerk UIT-22-75151 / Z-22-81159, met de mededeling geen aanvulling op het concept aanwijzingsbesluit te hebben
- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen Heeft gereageerd middels een brief met kenmerk 31255-2022, met de mededeling geen aanvulling op het concept aanwijzingsbesluit te hebben
- Het concept aanwijzingsbesluit aan u is toegezonden en u daarbij in de gelegenheid bent gesteld daarover uw zienswijze kenbaar te maken.
- u van de mogelijkheid om uw zienswijze kenbaar te maken gebruikt heeft gemaakt met uw brief van 1 juni 2022, met kenmerk Legal/Christ/8.63
- de aanwijzing is vastgesteld op 11 juli 2022
- u van de mogelijkheid om bezwaar te maken gebruik heeft gemaakt met uw brief van 9 augustus 2022, met kenmerk Legal/Christ/8.63
- uw bezwaar ontvankelijk is
- er een heroverweging op de aanwijzing is gedaan.
- De aanwijzing naar aanleiding hiervan is aangepast
- De eerder afgegeven bedrijfsbrandweer beschikking van Tata Steel IJmuiden van datum 11 juli 2022 komt hierbij te vervallen

Besluit aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtige inrichting:

Tata Steel IJmuiden B.V.

Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord

De inrichting moet per 11 december 2024 beschikken over een bedrijfsbrandweer, die voldoet aan de in deze beschikking opgenomen eisen. Deze beschikking geldt voor onbepaalde tijd.

Opkomsttijd

- De bedrijfsbrandweer van Tata Steel IJmuiden B.V. dient binnen tien minuten nadat de melding is binnen gekomen op de meldkamer van Tata Steel ter plaatse te zijn op elke locatie waar geloofwaardige scenario's kunnen optreden, met al het voor de bestrijding noodzakelijke materieel en middelen. Tenzij stationaire maatregelen een langere opkomsttijd mogelijk maken

Personeel

- Tata Steel IJmuiden B.V. dient te garanderen dat binnen de gegeven opkomsttijd, de personele capaciteit op de inrichting altijd bestaat uit één medewerker met een opleiding tot bevelvoerder, één medewerker met een opleiding tot chauffeur en pompbediende en vier medewerkers met een opleiding tot manschap conform het besluit personeel veiligheid regio's.
- Voor elk lid van de geëiste personele capaciteit is beschermende brandweerkleding voor onmiddellijk gebruik beschikbaar minimaal aangevuld met persoonlijke

Aanwijzing

beschermingsmiddelen , helm, handschoenen, brandweerlaarzen, gelaatstuk en een onafhankelijk ademluchttoestel.

Materieel

- De benodigde bluswatercapaciteit op de inrichting bedraagt 36 m³ per uur (600 liter per minuut).
- Op de inrichting is binnen de gegeven opkomsttijd altijd één tankautospuit beschikbaar met een capaciteit van 600 liter per minuut en een minimale opbrenghoogte van 15 meter. Het voertuig beschikt over voldoende materieel om de geloofwaardige scenario's te kunnen bestrijden (straalpijpen, slangen, tussenmengers enzovoort).
- De bluskransen voor alle geloofwaardige scenario's bevinden zich op niet meer dan 60 meter (drie slanglengten) van de opstelplaatsen.
- Tata Steel IJmuiden B.V. dient ervoor te zorgen dat vervuild blus- of koelwater of het gebruikte schuimvormend middel geen schade voor het milieu veroorzaakt.

Middelen

- Er dient voldoende schuimvormend middel aanwezig te zijn om
 - o een plas *sterkwater* met een oppervlakte van 684 m² af te dekken met een schuimlaag om uitdamping te voorkomen. De schuimlaag dient in stand te worden gehouden tot de vloeistof op veilige wijze is afgevoerd.
- Bij een mengverhouding van 3 % is een minimale mobiele hoeveelheid schuimvormend middel nodig van 365 liter. Het schuimvormend middel is aantoonbaar geschikt voor de af te dekken producten.

De bijlagen 1 tot en met 6 van deze aanwijzing, waarin de hierboven genoemde eisen aan opkomsttijd, personeel, materieel en middelen nader zijn uitgewerkt maken integraal onderdeel uit van de aanwijsbeschikking.

Op grond van artikel 31, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio's in samenhang met artikel 7.3, vijfde lid, van het Besluit veiligheidsregio's stelt het bestuur de in bijlage I weergegeven eisen aan de bedrijfsbrandweer. Op grond van artikel 31, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's bent u verplicht deze eisen na te leven.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,
namens deze,

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter bestuur Veiligheidsregio Kennemerland

Plaats Haarlem
Datum 11 december 2023